



Łomża, dnia 26 października 2018r.

GMINA ŁOMŻA
Zakład Usług Komunalnych
Gminy Łomża
ul. M. Skłodowskiej Curie 1 A, 18-400 Łomża

HK.4410.155.2018

DECYZJA NR 210.D.HK.38.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.^{1/} w związku z art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. z 2018r. poz. 1152/, § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, 8 i 9, § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/ oraz art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.^{2/} po dokonaniu analizy sprawozdania z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Jarnuty w dniu 18.10.2018r. w Stacji Uzdatniania Wody w Jarnutach (woda podawana na sieć) - Sprawozdanie z badań 472511/18/SOK/1 z dnia 23.10.2018r.

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Jarnuty
z uwagi obecność bakterii grupy coli - 46 jtk/100 ml

w związku z czym nakazuje:

1. Doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym w sieci wodociągu Jarnuty do wymagań określonych w Załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. poz. 2294/.
Poprawę jakości wody udokumentować sprawozdaniami z badań.
2. Podjęcie niezwłocznych działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody z wodociągu Jarnuty.
3. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Wójta Gminy Łomża.
4. Powiadomić odbiorców o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia oraz o możliwości wykorzystywania jej wyłącznie do prac porządkowych i spłukiwania urządzeń sanitarnych, a także o planowanych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
5. Zapewnić odbiorcom zastępcze źródło wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.
6. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wykonaniu nałożonych obowiązków.

Ze względu na ochronę zdrowia konsumentów, na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.

zm.^{2/} obowiązkom określonym w punktach 2-5 niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Termin wykonania pkt 1 - do dnia 15.11.2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 24.10.2018r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży wpłynęło sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.10.2018r. z wodociągu Jarnuty (Stacja Uzdatniania Wody w Jarnutach - woda podawana na sieć) w zakresie parametrów grupy A - Sprawozdanie nr 472511/18/SOK/1 z dnia 23.10.2018r. Przeprowadzona analiza w/w próbki wykazała obecność bakterii grupy coli - 46 jtk/100ml, natomiast wykluczyła wystąpienie *Escherichia coli*.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży na podstawie wyżej opisanego sprawozdania z badań stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Jarnuty, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do ww. rozporządzenia. Wystąpienie bakterii grupy coli może być przyczyną dolegliwości żołądkowo-jelitowe u ludzi spożywających wodę z tego wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży wskazuje, że konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalającego przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody i podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie niewłaściwej jakości wody.

Pismem z dnia 24.10.2018r. Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża, poinformował o odcięciu dostawy wody z SUW Jarnuty oraz zapewnieniu zastępczego źródła wody - z SUW Podgórze.

Zgodnie z § 21 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. zobowiązano zarządcę wodociągu do przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Wójta Gminy Łomża.

Ponadto zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. zobowiązano do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

W związku z powyższym, mając na względzie ochronę zdrowia konsumentów, na podstawie art. 108 § 1 Kpa obowiązkom określonym w punktach 2-5 niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strona wskazała termin realizacji nakazu określonego w pkt 1 decyzji do dnia 15.11.2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży przychylił się do wniosku strony.

Na podstawie art. 10 § 2 K.p.a. odstąpiono od zastosowania art. 10 § 1 K.p.a. (zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania) ze względu na to, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki - z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego. Mając na względzie powyższe, postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży oświadczenia o zrzeczeniu

się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W wyniku nie zastosowania się do powyższej decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. z 2018r. poz. 1314 z późn. zm.^{3/}.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łomży

Prumma *Gosk*
dr n. med. Przemysław Gosk

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 A, 18-400 Łomża;
2. a/a HK.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:
Dz.U. z 2017r. poz. 2111; Dz.U. z 2018r. poz. 138, poz. 650, poz. 1490.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:
Dz.U. z 2018r. poz. 149, poz. 650, poz. 1544.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:
Dz.U. z 2018r. poz. 1356, poz. 1499.