



OZNACZENIA

- gniazdo hermetyczne podwójne 2x16A/Z
- gniazdo podtylnikowe podwójne 2x10A/Z
- gniazdo podtylnikowe podwójne 2x10A/Z standardu DATA – zasilanie dedykowane komputerów

Obwody t4 i t5 (kuchnia i pokój) zakończyć wypustkami na wys. 0,8m
zostawiając zapasy po ok. 1m przewodu
Obwody t6,t7 i t8 (ogrzewanie) wykonać i/w łecz na wys. 1,4m
Wentylatory kanałowe w łazienkach (z czujnikami ruchu)
przyłączyć do obwodu oświetleniowego
Instalację elektryczną okapu (oświetlenie i wentylator)
przyłączyć do obwodu gniazdowego t1

Uwaga: Instalację automatyki kotła c.o. należy zlecić
dostawcy urządzeń

NAZWA INWESTYCJI			
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
ADRES INWESTYCJI			
ul. Spokojna, Giełczyn, 18-400 Łomża, działka nr ewid.: 213, 214, 215, 216, 217			
TYTUŁ RYSUNKU			
RZUT PPRZYZIEMIENIA - inst. gniazdowe, technologiczne i włz-y			
FAZA PROJEKTU		1:100	
PROJEKT BUDOWLANY		nr rysunek	
		SYGŁA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		nr uprawnień bud.	
mgr inż. ADAM DUBOWSKI		BL 318/89	
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		podpis	
inż. RYSZARD GURYN		BL 238/82	
		data	
		30.03.2010r.	