

PROTOKÓŁ

P. D. [signature]
29.04.2011 r.
P. D. [signature]
29.04.2011 r.

z rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 29.04.2011r. w sprawie ustalenia wysokości administracyjnej kary pieniężnej w związku z odprowadzaniem ścieków do wód z przekroczeniem ustalonych warunków pozwolenia wodnoprawnego w roku 2009 dla:
Gminy Łomża

W rozprawie udział wzięli:

1. Krystyna Janucik - kierownik Działu Inspekcji
2. Eugeniusz Zukowski - główny specjalista

Ze strony zakładu udział wzięli:

1. Elżbieta Kulaga - podinspektor Urzędu Gminy w Łomży
2.

Rozprawa dotyczy ustalenia okoliczności przekroczenia warunków pozwolenia wodnoprawnego z dnia 31.12.2004r. znak: ROŚB. 6223/1/9/2004 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Łomży, ważne do 31.12.2014r. na odprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego z oczyszczalni ścieków w Mikołajkach.

1. Wyliczenie wielkości przekroczenia ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach z oczyszczalni do środowiska w roku 2009.

Wielkość przekroczenia ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do środowiska w roku 2009 wyliczono za dwa okresy obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego t. j.

- 01.01.2009 r. – 30.12.2009r.
- 31.12.2009r.

a) Wielkość przekroczenia ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach z oczyszczalni do środowiska w roku 2009 za okres: 01.01.2009 r. – 30.12.2009r.

Ilość substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik wprowadzonych do wód z naruszeniem wymaganych warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie stężeń zanieczyszczeń wynosi:

- dla wskaźnika zanieczyszczeń - BZT₅:

$$S_1 = \frac{364}{365} \times 139,32 \text{ kg} = 138,94 \text{ kg}$$

- dla wskaźnika zanieczyszczeń - ChZT_{Cr} :

$$S_i = \frac{364}{365} \times 452,97 \text{ kg} = 451,73 \text{ kg}$$

- dla wskaźnika zanieczyszczeń – zawiesiny ogólnej:

$$S_i = \frac{364}{365} \times 273,01 \text{ kg} = 272,26 \text{ kg}$$

b) Wielkość przekroczenia ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach z oczyszczalni do środowiska w roku 2009 za dzień 31.12.2009r.

Ilość substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik wprowadzonych do wód z naruszeniem wymaganych warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie stężeń zanieczyszczeń wynosi:

- dla wskaźnika zanieczyszczeń - BZT_5 :

$$S_i = \frac{1}{365} \times 158,57 \text{ kg} = 0,43 \text{ kg}$$

- dla wskaźnika zanieczyszczeń - ChZT_{Cr} :

$$S_i = \frac{1}{365} \times 340,93 \text{ kg} = 0,93 \text{ kg}$$

- dla wskaźnika zanieczyszczeń – zawiesiny ogólnej:

$$S_i = \frac{1}{365} \times 64,28 \text{ kg} = 0,18 \text{ kg}$$

Łączna wielkość przekroczenia ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach z oczyszczalni do środowiska w roku 2009 jest następująca:

$$- \text{BZT}_5 - 138,94 \text{ kg} + 0,43 \text{ kg} = 139,37 \text{ kg}$$

$$- \text{ChZT}_{\text{Cr}} - 451,73 \text{ kg} + 0,93 \text{ kg} = 452,66 \text{ kg}$$

$$- \text{zawiesin ogólna} - 272,26 \text{ kg} + 0,18 \text{ kg} = 272,44 \text{ kg}$$

2. Wyliczenie wysokości kary za 2009r.

Wysokość kary wyliczono zgodnie z załącznikiem do Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2008r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego hałasu, na rok 2009 (Monitor Polski Nr 80 poz. 707)

$$- \text{dla wskaźnika zanieczyszczeń - } \text{BZT}_5: \\ 139,37 \text{ kg} \times 21,27 \text{ zł/kg} = 2964,40 \text{ zł.}$$

$$- \text{dla wskaźnika zanieczyszczeń - } \text{ChZT}_{\text{Cr}}: \\ 452,66 \text{ kg} \times 12,77 \text{ zł/kg} = 5780,47 \text{ zł.}$$

- dla wskaźnika zanieczyszczeń – zawiesiny ogólnej:
 $272,44 \text{ kg} \times 3.94 \text{ zł/kg} = 1073,41 \text{ zł}.$

Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód do ziemi. (Dz. U. Nr 260, poz. 2177) jeżeli przekroczenie dopuszczalnych ilości substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik, dotyczy więcej niż jednej substancji to karę ustala się przyjmując ilość tej substancji, której przekroczenie pociąga za sobą najwyższą karę.

Wysokość kary zaokrąglono do pełnych złotych, zgodnie z art. 281 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami) i art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, z późniejszymi zmianami).

Biorąc pod uwagę powyższe kara za odprowadzanie ścieków w roku 2009, z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego wynosi:



5780zł (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych)

Przedstawiciel zakładu złożył wyjaśnienie:

Przedstawiciel Zakładu Gminny posiada możliwość modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikołajki ewentualne wystąpienie z wnioskiem o odroczenie płatności kar przewidzianych.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy pracowników WIOŚ:

1. 
2. 

Podpisy przedstawicieli zakładu:

1. 
2. 