

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 1

Zadanie: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz zestawów fotowoltaicznych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łomża”

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie panelu fotowoltaicznego charakteryzującym się prądem nominalnym wynoszącym 8,99 A.

Odpowiedź:

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami zamawiającego w stosunku do paneli PV, zapisanymi w pkt. 4.6 koncepcji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, parametr nominalny prąd maksimum wynosi 10 A, w związku z czym wartość 8,99 A spełnia wyżej wymienione wymagania.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie panelu fotowoltaicznego charakteryzującego się prądem nominalnym wynoszącym 8,99 A.


Wójt
mgr Piotr Kłys