

Łomża dn. 11.01.2019 r.

WI.7013.8.2018.SM

**KOMUNIKAT**

**Dot.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jarnutach oraz przebudowa części budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Jarnutach” – WI.7013.8.2018.SM**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający, w celu nie ograniczania konkurencji, odstąpi od wymogu posiadania przez nawierzchnię sportową certyfikatu międzynarodowej federacji sportowej, dotyczącej piłki siatkowej FIVE. Chodzi w istocie o to aby, w poczuciu sprawiedliwości Zamawiający dopuścił nawierzchnie sportowe które będą posiadały co najmniej 3 certyfikaty uznanych Międzynarodowych Federacji Sportowych, bez względu na rodzaj tych federacji. Pozwoli to rozszerzyć, (z pewnością nie będzie ograniczać) konkurencję, a jednocześnie Inwestor osiągnie pozytywny cel postawienia w SIWZ takiego wymogu, tj. wyeliminuje możliwość zastosowania tanich produktów zamiennych, tj. wykładzin o niskim standardzie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od certyfikatu FIVB, pozostając przy wymogu pozostałej opisanej w dokumentacji certyfikacji podstawowych Międzynarodowych Federacji Sportowych. Jednocześnie zachowuje się wymóg pełnej zgodności z normą EN 14904 dla kompletnego systemu podłogi sportowej wykończonej wykładziną PCV o minimalnej grubości 7,0 mm, o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania atestu higienicznego dla nawierzchni sportowej ze względu na brak podstaw prawnych wymagających taki atest w przypadku nawierzchni sportowych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem w pytaniu Oferenta nie wszystkie dokumenty są obligatoryjne, nie oznacza to jednak, że zamawiający nie ma możliwości stawiania wymogów, uważanych przez Zamawiającego za istotne. Zamawiający pozostaje na stanowisku wymagalności atestu higienicznego zarówno dla samej nawierzchni jak i kompletnego systemu podłogi sportowej.

  
mgr Piotr Klys