

WL.7011.1.1.2019.MH

Łomża, dn. 7 stycznia 2020 r.

### Komunikat

#### W sprawie przetargu na „Termomodernizację budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Boguszyce, Nowe Kupiski, Puchały – Gmina Łomża”

W związku z ogłoszonym 20 grudnia 2019 r. przetargiem, informuje, że dnia 7 stycznia 2020 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania. Niżej podaje się zgłoszone zapytanie i odpowiedź:

Pytanie nr 1:

Instalacja fotowoltaiczna: czy można przyjąć do wyceny większą moc panelu fotowoltaicznego niż 280 W?

**Odpowiedź:**

W punkcie 3.2 projektów wykonawczych na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, dołączonych do SIWZ, podane są minimalne parametry paneli fotowoltaicznych. W tabeli „minimalnych wymaganych parametrów technicznych urządzeń” określono wartość mocy paneli jako „Min.: 280 Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m<sup>2</sup>, temperatura ogniwa 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)”. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza stosowanie paneli o większej mocy.

Wójt  
  
Ingrid Piotr Kłys