



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY
18-400 Łomża, ul. gen. Władysława Sikorskiego 156
tel. (86) 216-52-61, e-mail psse.lomza@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-lomza>

Łomża, dnia 28 marca 2025 r.

Wójt Gminy Łomża
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A
18-400 Łomża

HK.9020.89.2025

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, że w badaniach jakości wody w **wodociągu Siemień** (punkt monitoringowy - budynek mieszkalny, Stara Łomża nad Rzeką 12 - woda z sieci) zaopatrującego miejscowości: Pniewo, Rybno, Siemień Nadrzeczny, Stara Łomża nad rzeką, Stara Łomża przy Szosie, Zosin, stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 r. poz. 2294/.

Uwaga: wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Łomży

dr n. med. Przemysław Gosk

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża.