



Łomża, dnia 21 listopada 2016r.

Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o.
ul. Akademicka 18
18-400 Łomża

lekt. A. Gopiełowski
23.11.16 *W*

HK. 4410.136.2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1412 późn. zm.¹); art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139 z późn. zm.²); §17. ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.1989);
po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych (ujętych w Załącznikach nr 1A pkt 1, nr 3A pkt 1 i nr 3B do w/w rozporządzenia) wody pobranej z wodociągu Nowe Kupiski **dnia 25.10.2016 i 28.10.2016 w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego - woda z sieci Nowe Kupiski 124** oraz biorąc pod uwagę ich wyniki:

Sprawozdanie z badań wody: Nr MŻ/MW.54.1458.2016 z dnia 27.10.2016, Nr F.54.519.2016 z dnia 26.10.2016 i Nr F.54.541.2016 z dnia 28.10.2016,
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w ramach sprawowania nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał próbkę wody z w/w wodociągu. Wykonano badania próbek wody w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym w zakresie bakteriologicznym (*Escherichia coli*, bakterie grupy coli) oraz organoleptycznym i fizykochemicznym (jon amonowy, barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, zapach, smak, mętność

Na podstawie przeprowadzonych w/w badań próbki wody stwierdzono, że próbka wody oznaczona kodem 1706/W/M (sprawozdanie Nr F.54.519.2016 z dnia 26.10.2016r.) nie odpowiadała warunkom fizykochemicznych jako, że badanie wody z sieci wykazało zawyżoną mętność. Zarządca wodociągu podjął natychmiastowe działania.. Przeprowadzona analiza ponownie pobranej próbki wody wykazała, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989),

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

*Zgodnie z art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139) wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży

lek med. Agnieszka Grzeszczuk

1. Wójt Gminy Łomża ul. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża;
2. a/a HK.

- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1165;
- 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1893, z 2016r.poz. 1250.